



1 VISTA SUPERIOR
ESC.: 1/50



2 CORTE CC
ESC.: 1/50

- NOTAS:
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÃO EM METROS
 - USAR AÇO CA-50 E CA-60
 - USAR CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA
 - USAR FATOR $\alpha/c=0,60$
 - VIGAS LONGARINAS E TRANSVERSINAS CONFORME PROJETO PADRÃO SETOP
 - TABULEIRO E GUARDA CORPO CONFORME PROJETO PADRÃO SETOP

PROJETO PONTE BARRA ILHA - CÓRREGO BARRA DA ILHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO	SAMUEL ELIAS CORDEIRO		CREA	200235/D
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA		CNPJ/CPF:	01.612.547/0001-00
DETALHE PLANTA BAIXA E CORTE LONGITUDINAL CC UTILIZAR CONCRETO FCK 25 MPA	USO PÚBLICO	PERÍMETRO 20,00 m		
	ESCALA INDICADA	ÁREA		
DATA ABRIL DE 2021	CONTRATO REPASSE	FOLHA 1/4		
LOCAL COMUNIDADE DE BARRA DA ILHA - MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG				